



Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)
Кировская обл., г. Киров, ул. Маклина, 65; тел. (8332)54-68-33, gu@43.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Кирова
(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Киров, Октябрьский пр., 122а, тел. (8332)67-95-12, gpn_kirov@43.mchs.gov.ru
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 859/1**

вручается:

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению
«Детский сад № 79» города Кирова (ИНН 4347032574);
заведующему МКДОУ «Детский сад № 79» г. Кирова Злобиной Марине Сергеевне
(указывается контролируемое лицо (лица), которому(ым) выдается предписание)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора города Кирова по пожарному надзору Карпова Андрея Сергеевича №859 от 29.10.2021
в период с 09 ч. 00 мин 09.11.2021 по 12 ч. 00 мин. 09.11.2021
в период с 09 ч. 00 мин 11.11.2021 по 11 ч. 00 мин. 11.11.2021
старшим инспектором ОНДПР г. Кирова капитаном внутренней службы Лепешкиным Юрием Геннадьевичем
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка здания детского сада по адресу: г. Киров, ул. Дзержинского, 66
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица:
заведующий МКДОУ «Детский сад № 79» г. Кирова Злобина Марина Сергеевна
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	В лестничной клетке возле группы «Голубки», группы «Снегирки», в раздевалках групп: «Воробушки», Снегирки, Голубки, Галчата, а также в теплом переходе, в бассейне светильники эвакуационного освещения на путях эвакуации не включаются автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения (светильники эвакуационного освещения,	ст. 82, 89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 37 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 г.	01.11.2022	

	находятся в неисправном состоянии, не горят).	№ 1479. п.4.3.12 Свод правил СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы», п.7.6.3 СП 52.13330.2016 Свод правил. Естественное и искусственное освещение.		
2.	Часть здания детского дошкольного образовательного учреждения числом мест более 151 человека (по факту 250) оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа вместо требуемого 3-го типа.	ст. 6, ст. 54 ст. 84 ФЗ №123-ФЗ; п.1 табл. 2 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности».	01.08.2023	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший инспектор ОНДПР г. Кирова -
государственный инспектор г. Кирова
по пожарному надзору

(должность государственного инспектора
по пожарному надзору)

Лепешкин Ю.Г.
(фамилия, инициалы)



« 12 » ноября 20 21 г.

Предписание для исполнения получил:



Забедунович
(должность)

М.С.Зюбенева
(фамилия, инициалы)

« 12 » ноября 20 21 г.